



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
Щит диспетчеризации ЩД			
A1.1	Сетевой контроллер MS-NAE5513-1	1	
A1.2	Сетевой контроллер MS-NAE4510-2	1	
SF1.1	Выключатель автоматический IC60N-1C; In=2A	1	
Кабель "витая пара" UTP cat.6 ТУ3574-010-39793330-2009 сечечием			
	2 x 2 x 0,5	200	м
	4 x 2 x 0,5	950	м
	Коммутатор GS-1108	1	

1234-00-АСД					
Комплекс общественного назначения по ул. Автоматчиков, 55/5 в СЗАО г. Москва					
Изм.	Кол.ч.	Лист	Издок	Подп.	Дата
Автоматизированная Система Диспетчеризации				Стадия	Лист
P				1.1	Листов
Схема функциональная					
ГИП	Петров	10.24			
Н. контр.	Иванов	10.24			
Проверил	Сидоров	10.24			
Разраб.	Иванова	10.24		формат А2	

Инв.№ подл. _____
 Подпись и дата _____
 Взам. инв.№ _____